



Starosta Powiatu Żyrardowskiego
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GG.6630.339.2018

w sprawie usytuowania sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

Lokalizacja obiektu: **Łubno ul. Jutrzenki, dz. nr ew. 307/9, 307/24, 307/30, 307/35, 307/42,**

Przedmiot narady koordynacyjnej:

- sieci uzbrojenia terenu: **elektroenergetyczna**

Wnioskodawca: **Biuro Projektów PROZAW, Kochanowskiego 46, 96-500 Sochaczew**

Inwestor: **Gmina Wiskitki ul. Kościuszki 1 96-315 Wiskitki**

Projektant: **Jacek Zawadzki**

Data zakończenia narady: **2018-12-05**

Przewodniczący narady koordynacyjnej: **Robert Kordowski**

Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1	<p><i>Oznaczenie podmiotu:</i> Orange Polska S.A.</p>	<p><i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i></p>
	<p><i>Stanowisko/uwagi:</i> Nie wyrażono stanowiska</p>	
2	<p><i>Oznaczenie podmiotu:</i> Wójt Gminy Wiskitki</p>	<p><i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> Marek Pokora</p>
	<p><i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Rozpoczęcie robót poprzedzić powiadomieniem, z wyprzedzeniem 3 dniowym, Urzędu Gminy Wiskitki. W miejscu skrzyżowania z wodociągami czy kanalizacją roboty prowadzić ręcznie, pod nadzorem eksploatatora.</p>	<p><i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i></p>
3	<p><i>Oznaczenie podmiotu:</i> PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Rejon Energetyczny Żyrardów</p>	<p><i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> Bożena Frączkiewicz-Borkowska</p>
	<p><i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: 1. Pod istniejącymi liniami energetycznymi i w ich pobliżu prace prowadzić ręcznie i w porozumieniu z RE Żyrardów. 2. Przed rozpoczęciem prac wykonawca zgłosi się do RE Żyrardów w celu szczegółowego ustalenia miejsc skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie prowadzenia prac i po ich zakończeniu. 3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzić ręcznie pod nadzorem RE Żyrardów. Na kable energetyczne w miejscach skrzyżowań nałożyć rury ochronne AROTA. 4. Zachować normatywne odległości od istniejących urządzeń elektroenergetycznych.</p>	<p><i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i></p>

W naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej uczestniczył przedstawiciel wnioskodawcy: **Piotr Zawadzki**

Uwagi przewodniczącego narady koordynacyjnej:

W przypadku dużego odstępu czasu pomiędzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczęciem realizacji inwestycji należy potwierdzić aktualność przedstawionych na mapie urządzeń podziemnych w jednostkach zarządzających tymi urządzeniami, a w zakresie urządzeń projektowanych w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie.

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą siecią telekomunikacyjną prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod ścisłym nadzorem właściciela sieci.

Prace związane z budową projektowanych urządzeń i obiektów należy prowadzić w koordynacji z budową projektowanej sieci elektroenergetycznej i kanalizacji sanitarnej.

Sposób prowadzenia prac związanych z budową projektowanych urządzeń i obiektów w pobliżu istniejących ogrodzeń oraz sposób ich zabezpieczenia podczas tych prac należy uzgodnić z właścicielami.

**Z up. Starosty
Przewodniczący narady koordynacyjnej
Robert Kordowski**

Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika ani pieczętki urzędowej. Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2018-12-05.
Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <http://weryfikacja Protokoluzud.epodgik.pl>.