

PGE Dystrybucja S.A.
 Oddział Łódź
 Rejon Energetyczny Żyrardów
 96-300 Żyrardów, ul. Mazowiecka 1-5
 tel. (48) 854 55 00, fax (48) 854 52 02

L.dz 8844/2019/14


Żyrardów dnia 2019-07-15

Projekt niniejszy sprawdzono pod względem zgodności z technicznymi warunkami przyłączenia z następującymi uwagami i zastrzeżeniami:


- 1) Uzgadnia się pod względem technicznym bez dróg.
- 2) Za poprawność zastosowanego rozrządnic technicznego wykonania jednostka projektowa.

Wydział Majątku Sieciowego
 Nadulski


Istniejące złącze pomiarowe
 Franciszków ul. Dębowa 75



Projektowane złącze ZP1a
 Odrębne opracowanie



Rozdzielnica oświetlenia ulicznego SOU-2
 usytuowana obok złącza pomiarowego ZP1A
 według odrębnego opracowania nr 269M_O




kier. stacja 2-0168 "Franciszków 4"

Projektowany YAKXS 4x35mm2 L= 2(7)m
 Odrębne opracowanie

Projektowany YAKXS 4x35mm2 L= 2(7)m


ul. Dębowa Franciszków - YAKXS 4x35mm2 L=554(638)m - opracowanie 269M_O




1. Szkoła

2. Antoniew

ul. Dębowa Franciszków - YAKXS 4x35mm2
 L=96(114)m - opracowanie 269M_O



ul. Dębowa Franciszków - Antoniew - YAKXS 4x35mm2 L=638(734)m





- Projektowane oprawy oświetleniowe Philips SGS 102/100W
- Projektowany słup oświetleniowy S-80 na fundamencie F-150

<p>Jednostka projektowa:</p>  <p>MILLSSEN sp. z o.o.</p> <p>Millsen Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 60 96-500 Sochaczew</p> <p>tel./fax: +48 46/862 16 63 e-mail: biuro@millsen.pl www: www.millsen.pl</p>			<p>Investor:</p> <p>Gmina Wiskitki ul. Kościuski 1 96-315 Wiskitki</p>		
<p>Zakres</p>			<p>Investycja:</p> <p>Budowa sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego we Franciszkowie ul. Dębowa - Antoniew gm. Wiskitki</p>		
<p>Projektował</p> <p>Jacek Zawadzki 25/98/Sk-ce</p>			<p>Obiekt:</p> <p>Sieć energetyczna kablowa nN 0,4kV</p>		
<p>Sprawdził</p> <p>Jakub Kuźmiński 24/98/Sk-ce</p>			<p>Nazwa rysunku:</p> <p>Schema ideowy zasilania</p>		
<p>Data:</p> <p>11.2018</p>			<p>Nr rys.: Rys. 2.1</p>		
<p>Skala:</p>			<p>Etap: Wykonawczy</p>		

upr.

w.s.



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Żyrardów
96-300 Żyrardów, ul. Mazowiecka 1-5
tel. (46) 854 55 00, fax (46) 854 52 02

L.dz 884 B/2019/14
2019-07-15

Żyrardów dnia 2019-07-15


Projekt niniejszy sprawdzono pod względem zgodności z technicznymi warunkami przyłączenia z następującymi uwagami i zastrzeżeniami:

- 1) Uzgadnia się pod względem technicznym bez wyjątków.
- 2) Za poprawność zastosowanego rozróżnienia technicznego odpowiada jednostka projektowa.

Kierownik
Wydziału Majątku Sieciowego
Nodulski

22-0170-02-A1

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA OŚWIETLENIA ULICZNEGO



- Istniejące oprawy oświetlenia drogowego
- Projektowane oprawy oświetleniowe Philips SGS 101/70W
- Projektowany słup oświetleniowy z żerdzi wirowanej typu E
- Istniejące słup energetyczne

Jednostka projektowa:		Millsen Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 60 96-500 Sochaczew		Inwestor:	
Zakres		Osoba		Podpis	
Projektował		Jacek Zawadzki 25/98/Sk-ce		JACEK ZAWADZKI Inżynier Elektryk upr. bud. 1010/Sk-ce	
Sprawdził		Jakub Kuźmiński 24/98/Sk-ce		inż. Jakub Kuźmiński	
Obiekt:		Sieć energetyczna kablowa nN 0,4kV		Nazwa rysunku:	
Budowa sieci energetycznej napowietrznej oświetlenia drogowego w Antoniewie, Prościeniu gm. Wiskitki		Schema ideowy zasilania		Data:	
11.2018		Rys. 2.2		Skala:	
Etap:		Wykonawczy		Wzrost:	

w specjalności instalacyjnej z zakresu sieci elektroenergetycznych
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. 24/98 Sk-ce MA 24/98/6579