



**Starosta Powiatu Żyrardowskiego**  
**Żyrardów**  
 ul. Limanowskiego 45

**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GG.6630.302.2019**  
 w sprawie usytuowania sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

Lokalizacja obiektu: **Wiskitki, ul. Guzowska, jedn. ew: 143805\_2, obręb: 0037, dz. nr ew.: 222; 223/2.**

Przedmiot narady koordynacyjnej:

- sieci uzbrojenia terenu: **elektroenergetyczna**

Wnioskodawca: **PELDOM Sp.z o.o., Maratońska 15/3, 05-600 Grójec**

Inwestor: **Gmina Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki**

Projektant: **mgr inż Andrzej Sucharzewski**

Data zakończenia narady: **2019-11-14**

Przewodniczący narady koordynacyjnej: **Małgorzata Rutkowska**  
 Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

**Lista uczestników narady koordynacyjnej**

1	Oznaczenie podmiotu: <b>Orange Polska S.A.</b>	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
	Stanowisko/uwagi: <b>Nie wyrażono stanowiska</b>	
2	Oznaczenie podmiotu: <b>SIME Polska Sp. z o.o.</b>	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
	Stanowisko/uwagi: <b>Nie wyrażono stanowiska</b>	
3	Oznaczenie podmiotu: <b>PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Rejon Energetyczny Żyrardów</b>	Imię i nazwisko przedstawiciela <b>Bożena Frączkiewicz-Borkowska</b>
	Stanowisko/uwagi: <b>Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:</b> 1. Pod istniejącymi liniami energetycznymi i w ich pobliżu prace prowadzić ręcznie i w porozumieniu z RE Żyrardów. 2. Przed rozpoczęciem prac wykonawca zgłosi się do RE Żyrardów w celu szczegółowego ustalenia miejsc skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie prowadzenia prac i po ich zakończeniu. 3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzić ręcznie pod nadzorem RE Żyrardów. Na kable energetyczne w miejscach skrzyżowań nałożyć rury ochronne AROTA. 4. Zachować normatywne odległości od istniejących urządzeń elektroenergetycznych.	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
4	Oznaczenie podmiotu: <b>Wójt Gminy Wiskitki</b>	Imię i nazwisko przedstawiciela <b>Łukasz Boczkowski</b>
	Stanowisko/uwagi: <b>Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:</b> W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci elektroenergetycznej z istniejącą kanalizacją sanitarną prace prowadzić ręcznie pod nadzorem uprawnionego pracownika Urzędu Gminy w Wiskitkach.	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

W naradzie z wykorzystaniem środków kom. elektr. uczestniczył przedstawiciel wnioskodawcy: **Piotr Kierszniewski**

**Z up. Starosty**  
**Przewodniczący narady koordynacyjnej**  
**Małgorzata Rutkowska**  
**Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika ani pieczętki urzędowej. Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2019-11-14.  
 Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacja.japrotokoluzud.epodgik.pl>.