



p. dyr. Gruzo
p. Meszko

HKN.4300.31.2022.1

2022 -04- 0 4

3674

mdn

Żyrardów, dnia 30 marca 2022 r.

**Ocena obszarowa
jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie
Miasta i Gminy Wiskitki za 2021 rok**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2021 r., poz. 195.) i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294) oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach monitoringu jakości wody realizowanego przez inspekcję sanitarną i prowadzonej kontroli wewnętrznej dokonał obszarowej oceny jakości wody.

Producent wody (nazwa, adres)	Miasto i Gmina Wiskitki, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki - wodociąg w Feliksowie
Wielkość produkcji wody w m ³ /24h	1570,00
Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	7731
Uzdatnianie wody (metody)	Odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie
Kwestionowane parametry (łączna liczba dni przekroczeń w roku)	Liczba bakterii grupy coli – 14 dni Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2 °C – 7 dni
Działania naprawcze	Płukanie i dezynfekcja sieci. Przedstawiono prawidłowe wyniki badań.
Liczba decyzji stwierdzających brak przydatności wody do spożycia	Nie dotyczy
Liczba decyzji wykonanych	Nie dotyczy
Liczba reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody	Nie zgłoszono
Jakość wody na koniec 2021 roku	Przydatna do spożycia

Strefy zaopatrzenia	Aleksandrów, Antoniew, Babskie Budy, Czerwona Niwa, Czerwona Niwa Parcel, Duninopol, Podbuszyce, Działki, Feliksów, Franciszków, Guzów, Guzów Osada, Hipolitów, Janówek, Jesionka, Józefów, Kamionka, Łubno, Cyganka, Morgi, Nowa Wieś, Nowy Drzewicz, Nowe Kozłowice, Nowy Oryszew, Oryszew Osada, Podoryszew, Stara Wieś, Miedniewice, Popielarnia, Prościeniec, Różanów, Smolarnia, Sokule, Stare Kozłowice, Starowiskitki, Starowiskitki Parcel, Stary Drzewicz, Tomaszew, Wiskitki, Wola Miedniewska, Żyrardów – ul. Witosą, Grądy gm. Jaktorów
---------------------	--

Po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań próbek wody oraz po oszacowaniu ryzyka zdrowotnego konsumentów, **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie nie stwierdził zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.** Oceniał wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi jako przydatną i wydał pozytywną ocenę jej jakości.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Żyrardowie


Łukasz Szymański.

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki
ul. Tadeusza Kościuszki 1
96-315 Wiskitki
2. a/a