

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SITUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
Skala 1:500

sekcja: 7.169.15.20.3.2
7.169.15.20.3.4

woj.: mazowieckie
pow.: żyrardowski
j.e.w.: 143805_2 Wiskitki
obr.: 143805_2.0014 Józefów
dz. nr: 137
GG.6640.1145.2018


Ukt. współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000/21
Ukt. wysokości: Kransztadt 86

Przedstawiona sytuacja jest zgodna ze stanem faktycznym na gruncie na dzień 21.06.2018 r. w zakresie opracowania. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

UWAGI:
Mapę wykonano bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.
Granice działek są zgodne z ewidencją gruntów lub stanem użytkowania na gruncie.

PRACOWNIA GEODEZYJNA
ACHTEL
Tomasz Kopecki
Amfiteatr 1a, 05-315 Wiskitki
tel. 22 755 55 55, 22 755 55 56
fax 22 755 55 55, 22 755 55 56
NIP 838-170-18-14 REGON 143322493

GEODETA UPRAWNIENY
mgr inż. Tomasz Kopecki
Upr. w Geod. 10-00005
2018-07-09



Inwestor:	Urząd Gminy w Wiskitkach, ul. Kościuszki 1, 36-315 Wiskitki		
Obiekt:	BUDOWA OŚWIEPLENIA JÓZEFÓW dz. 138/12; 138/11; 138/2		
Tytuł opracowania:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY OŚWIEPLENIA JÓZEFÓW dz. 138/12; 138/11; 138/2	Nr umowy/zlecenia:	
Projektant:	Bogusław Domaradzki upr. nr 31/88 Sk-ce	data:	2018-11-19
Asystent:		podpis:	
Sprawił:	Lechosław Piotrowski upr. nr 82/81 Sk-ce	data:	2018-12-05
		Skala:	1:500
		Nr rys:	1

Stacja Józefów
2-0160

21
SON
2-0160-02-A1

22
2-0160-02

23
2-0160-02

24
2-0160-02

25
2-0160-02

26
2-0160-02

27
2-0160-02

28
2-0160-02

29
2-0160-02

30
2-0160-02

31
2-0160-02

33
2-0160-02

34
2-0160-02

35
2-0160-02

36
2-0160-02

R<300

1

2

3

4

5

6

R<300

37
2-0160-02

Istniejące oświetlenie bez demontażu

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Żyrardów
96-300 Żyrardów, ul. Mazowiecka 1-5
tel. (46) 854 55 00, fax (46) 854 52 00
-16-

L-02.1728/2018/L1

Żyrardów dnia2018-12-27.....

Projekt niniejszy sprawdzono pod względem
zgodności z technicznymi warunkami przyłą-
czenia z następującymi uwagami i zastrzeże-
niami:


1. UZGADNIWA SIĘ, POW. UZGŁĘDNIĆ
TECHNICZNYCH BEZ UWAG.....

2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC MONTAŻOWYCH
MUSI BYĆ ZAŁOŻONE UMOWY OZIERZĄDZĄ CIA
POWIESZENIE ELEMENTÓW OŚWIETLIWA.

redaktor
Majak Siergiej
Michalski

LEGENDA

- Projektowany słup oświetlenia
- Projektowana oprawa oświetleniowa SGS101 70W
- Projektowana linia kablowa oświetlenia YAKXS 2x1x25mm² L=250mb
- Projektowany odcinek bednarki FeZn 25x4mm² L=220mb
- Istniejące słupy linii energetycznej z obwodem oświetlenia AsXSn 2x25mm²
- Istniejące oprawy oświetlenia drogowego



Inwestor:	Urząd Gminy w Wiskitkach, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki	Nr umowy/zlecenia:	
Obiekt:	BUDOWA OŚWIETLIWA JÓZEFÓW dz. 138/12; 138/11; 138/2	Strona:	ELEKTRYCZNA
Tytuł opracowania:	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA BUDOWY OŚWIETLIWA JÓZEFÓW dz. 138/12; 138/11; 138/2	Faza:	
Projektant:	Bogusław Dameradzki upr. nr 31/88 Sk-ce	data:	2018-12-18
Asystent:		Skala:	1:500
Sprawił:	Lechosław Piotrowski upr. nr 82/81 Sk-ce	Nr rys.	2