



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYRARDOWIE

• tel.: 46 855 32 42

• zyrardow@psse.waw.pl


• ul. Stanisława Moniuszki 40, 96-300 Żyrardów

p. dyr. Gruza
p. Meszke

Żyrardów, dnia 21 stycznia 2022 r.

HKN.4300.19.2022.1

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za czwarty kwartał 2021 roku**



Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 159), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294)

- po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:

Data poboru	Miejsce poboru	Zakres badań	Przekroczone parametry
06.10.2021	Feliksów, SUW	monitoring kontrolny	ogólna liczba mikroorganizmów
13.10.2021	Feliksów, SUW	monitoring kontrolny	BRAK

- po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:

Data poboru	Miejsce poboru	Zakres badań	Przekroczone parametry
06.10.2021	Feliksów, ujęcie	monitoring kontrolny	BRAK
06.10.2021	Nowe Kozłowice 21	monitoring kontrolny	BRAK
07.12.2021	Feliksów, SUW	monitoring kontrolny	BRAK
07.12.2021	Cyganka, przepompownia wody	monitoring kontrolny	BRAK

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Feliksowie**

UZASADNIENIE

W próbkę wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 06.10.2021 r., punkt poboru: SUW Feliksów, stwierdzono przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów, wynik: 260 jtk. Ponowny pobór wody wykonany w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 13.10.2021 r., w tym samym punkcie poboru, nie wykazał przekroczenia parametru mikrobiologicznego ogólna liczba mikroorganizmów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie na podstawie podjętych i przedstawionych czynności związanych z nadzorem sanitarnym nad jakością wody, a także kontrolą wewnętrzną, stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Feliksowie, w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z wodociągu publicznego w Feliksowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie wydał w celu poinformowania o tym jej odbiorców, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Żyrardowie


Łukasz Szymański.

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki
ul. Kościuszki 1
96-315 Wiskitki
2. a/a