



TN-S

OZNACZENIA:

- ⁴⁴ Gniazdo wtykowe 16A/230V z przesłoniętymi stykami
- ⁴⁴ Numer obwodu
- ⁴⁴ Gniazdo wtykowe 16A/230V hermetyczne
- ⁴⁴ Sieć połączeń wyrównawczych

UWAGA

1. Przewody YDYzp ułożyć w tyliku.
2. Typy przewodów i rur wg schematu.
3. Gniazda montować na wysokości 0,3m nad podłogą.
4. Do mas metalowych (grzejniki itp.) doprowadzić przewody wyrównawcze.

OBIEKT:		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU-SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEDNIEWICACH	
RZUT PARTERU		Data: grudzień 2008	
PLAN INSTALACJI Gniazd wtykowych		Faza: PW	
Imię i nazwisko: Jerzy Migostowski		Progiel: 100	
Nr uprawnień: 245/70		Skala: EL	
		BRANŻA: EL	
		NR RYS.: 5	