



**TN-S**

**OZNACZENIA:**

- 44 — GNIAZDO WTYKOWE 16A/230V Z PRZESŁONAMI STYKÓW  
NUMER OBWODU
- 45 — GNIAZDO WTYKOWE 16A/230V HERMETYCZNE
- . . . — SIEĆ POŁĄCZEN WYRÓWNAWCZYCH

**UWAGA:**

1. Przewody YDY2p ułożyć w tyliku.
2. Typy przewodów i rur wg schematu.
3. Gniazda montować na wysokości 0,3m nad podłogą.
4. Do mas metalowych (grzejniki itp.) doprowadzić przewody wyrównawcze.

OBIEKT:		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU-SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEDNIEWICACH	
NAZWA RYSUNKU:		RZUT PIĘTRA	DATA: grudzień 2008
Imię i nazwisko:		PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH	FAZA: PW
Nr uprawnień:		245/70	SKALA: 100
Projektant:		Jerzy Migostowski	BRANDA: EL
			NR RYS.: 8