

Zarządzenie Nr 58
Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia 06.04.2021 r.

w sprawie wprowadzenia procedury postępowania na wypadek wystąpienia stanów awaryjnych w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Guzowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 252 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) zarządzam:

§ 1 Przyjmuje się procedurę postępowania na wypadek wystąpienia stanów awaryjnych w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Guzowie, która stanowi integralną załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Klimatu.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WISKITKI
mgr Rafał Mitura

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia stanów awaryjnych w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Guzowie

1. Zgłoszenie wystąpienia awarii dokonuje się niezwłocznie kierownikowi lub brygadziście.
2. W przypadku awarii pojedynczego urządzenia, niemającego znaczącego wpływu na proces oczyszczania należy niezwłocznie odłączyć zasilanie.
3. W przypadku możliwości przełączenia na prawidłowo działający układ czy wykorzystanie sprawnego urządzenia należy niezwłocznie dokonać przełączenia.
4. W przypadku awarii kilku urządzeń należy niezwłocznie przekierować ścieki na prawidłowo działający ciąg technologiczny, do czasu usunięcia awarii.
5. W przypadku awarii ciągu osadowego, kumulacja osadu odbywać się będzie w komorach osadu czynnego do czasu naprawy urządzeń.
6. W przypadku awarii zasilania nastąpi automatyczne przełączenie na drugą sekcję (agregat prądotwórczy), przy braku zasilania z obu źródeł energii należy niezwłocznie zamknąć dopływ ścieków oraz retencjonować w sieci do czasu powrotu zasilania.
7. W przypadku awarii wewnętrznej sieci rozdzielczo – zasilającej należy niezwłocznie wykonać przełączenie na prawidłowo działający układ lub wykonać tymczasowe zasilanie z innego źródła.
8. W przypadku zatrucia organizmów osadu czynnego należy niezwłocznie zlokalizować źródło toksyn, jego likwidację oraz zaszczerpienie bloku biologicznego osadem dowożonym z prawidłowo działających oczyszczalni.
9. W przypadku awarii systemu automatycznego sterowania oczyszczalni należy niezwłocznie uruchomić urządzenia w trybie ręcznym lub lokalnym w zależności od możliwości, a także rodzaju usterki systemu nadzorującego.
10. Wszelkie awarie o których mowa w wyżej wymienionych punktach należy niezwłocznie odnotować w rejestrze zgłoszeń usterek i ich napraw.