



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYRARDOWIE

• tel.: 46 855 32 42

• zyrardow@psse.waw.pl


• ul. Stanisława Moniuszki 40, 96-300 Żyrardów

p. dyr. Gracza
p. Meszka

Żyrardów, dnia 27 października 2021 r.

HKN.4300.112.2021.1

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za trzeci kwartał 2021 roku**



Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 159), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294)

- po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:

Data poboru	Miejsce poboru	Zakres badań	Przekroczone parametry
07.07.2021	Feliksów, SUW	monitoring kontrolny	Brak
21.07.2021	Feliksów, SUW	monitoring kontrolny	liczba bakterii gr. coli

- po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:

Data poboru	Miejsce poboru	Zakres badań	Przekroczone parametry
28.07.2021	Feliksów, SUW	liczba bakterii gr. coli	Brak
21.09.2021	Feliksów, SUW	monitoring kontrolny	Brak
21.09.2021	Franciszków, ul. Dębowa 49	monitoring przeglądowy	Brak

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Feliksowie**


UZASADNIENIE

W próbkę wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 21.07..2021 r. punkt poboru: SUW Feliksów, stwierdzono przekroczenie parametru: liczba bakterii gr. coli, wynik: 3 NPL. W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu wykonał działania naprawcze oraz przedstawił wynik badania wody pobranej w dniu 28.07.2021 r., zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczeń badanego parametru mikrobiologicznego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie na podstawie podjętych i przedstawionych czynności związanych z nadzorem sanitarnym nad jakością wody, a także kontrolą wewnętrzną, stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Feliksowie, w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z wodociągu publicznego w Feliksowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie wydał w celu poinformowania o tym jej odbiorców, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Żyrardowie



Łukasz Szymański.

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki
ul. Kościuszki 1
96-315 Wiskitki
2. a/a