

GMINA WISKITKI

96-315 Wiskitki, ul. Kościuszki 1

tel. 046/ 856 72 12, 046/ 856 72 16

tel. 046/ 856 72 84, fax 046/ 856 41 84

NIP 838-14-26-466,regon 760148549

Wiskitki, dnia 27.05.2011r.

Nr.I.Z.2710.5.2011

Dotyczy: wyjaśnienia na zapytanie do treści SIWZ na wykonanie zadania p.n.: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym) we Franciszkowie ul. Dębowa 25

W związku z zapytaniem PRESTIGE Sp. z o.o. o następującej treści:

Pytanie1.

Zamawiający w dokumentacji projektowej podaje parametry nawierzchni z trawy syntetycznej niezgodne z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Programu Moje Boisko Orlik 2012.

Zamawiający w projekcie podaje parametry konkretnej nawierzchni tj. PROFOOT PREMIER, (wymaganych jest dużo parametrów niezgodnych z programem Moje Boisko Orlik 2012) m.in. gęstość włókien, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie względne przy zerwaniu, odporność na uderzenie, mrozoodporność, odporność na sztuczne starzenie.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiający może wymagać:

Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport), o parametrach:

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna: polietylen
3. Ciężar włókna: min.11.000 Detex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien/m2

Proszę o zmodyfikowanie opisów w projekcie i dostosowanie ich do SIWZ dla danego postępowania i wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Gmina Wiskitki wyjaśnia:

AD 1.

Odnosnie sztucznej trawy.

W projekcie podano parametry sztucznej trawy wybrane przez projektanta.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu należy zastosować nawierzchnie syntetyczne określone przez Ministerstwo.

Projektant dopuszcza nawierzchnię boiska z trawy syntetycznej o parametrach wymienionych w wariancie I tych wytycznych tj.:

- Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)
- typ włókna – monofil,
- skład chemiczny włókna – polietylen,
- ciężar włókna - min. 11.000 Dtex,
- gęstość trawy – min. 97.000 włókien/m2

Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs itd.), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).
2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008 lub
 - Aprobata techniczna ITB lub
 - Rekomendacja techniczna ITB lub
 - Wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs itd.),
 - dokument równoważny.
3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej Producenta.
4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Zapisy te dotyczą również adaptacji projektu budowlanego i STWIOR.

Zmiana nawierzchni jest integralną częścią dokumentacji technicznej i STWIOR- branża nawierzchnie sportowe.


Z up. WOJTA
Danuta Sienkiewicz
SEKRETARZ GMINY