

## URZĄD GMINY WISKITKI

96-315 Wiskitki, ul. Kościuszki nr 1  
tel. 0-46 855-47-58, 0-46 856-72-12, 0-46 856-72-16  
tel. 0-46 856-72-84, fax 0-46 855-41-54  
NIP 838-14-26-466,regon: 000546549

Wiskitki dnia 11.10.2007r.

Nr 7022a/10/07

Dotyczy modyfikacji treści SIWZ na wykonanie robót adaptacji pomieszczeń szkolnych na Przedszkole w Wiskitkach.

W związku z zapytaniem Wykonawcy jak podane niżej:

„ Dotyczy wyjaśnienia treści poz. Nr 55 branża elektryczna- przetarg nieograniczony na remont Przedszkola w Wiskitkach.

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na remont j.w. uprzejmie proszę o dokładne opisanie poz. 55 branża elektryczna- montaż centrali wentylacyjnej. Proszę o podanie o jaką centralę wentylacyjną chodzi inwestorowi- co miałyby wchodzić w skład takiej centrali.”

**Gmina Wiskitki dokonuje modyfikacji SIWZ polegającej na zmianie treści zapisu w poz. 55, przedmiar robót- branża elektryczna str. 44, który otrzymuje nowe brzmienie:**


„ KNR 5 0406-06 Montaż centrali wentylacyjnej szt. 1, który obejmuje montaż i dostawę całego zestawu centrali wentylacyjnej powieszonyj wraz ze sterownikami tj. centrali wentylacji mechanicznej o wydajności co najmniej 600m<sup>3</sup>/h np. Centrala Mistral 600p lub równoważna:

o danych technicznych centrali:

- 1) Strumień objętości powietrza nie mniej niż 600m<sup>3</sup>/h,
- 2) Spręż dyspozycyjny max 310-100 Pa
- 3) Max pobór prądu 2 x 88 A
- 4) Zasilanie 230 V/50 Hz
- 5) Średnica króćców wentylacyjnych 250mm

o automatyce:

- 3 stopniowy regulator wydajności wentylacji,
- układ przeciwwamrozeniowy,
- programator parametrów pracy
- sterowanie układem przeciwwamrozeniowym,
- układ bez nagrzewnic.

WÓJT GMINY  
  
Franciszek Grzegorz Miałowski