

Wiskitki, dnia 08-11-2010r.

7041/11/2010

Dotyczy wyjaśnienia na zapytanie do treści SIWZ na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łubno”**

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm?

Wyjaśnienie do zapytania:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie tłucznia kamiennego o uziarnieniu 25-40 do 40-63 mm – bez wpływu na cenę.

WOJTA GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski